

ใบทะเบียนครุภัณฑ์อิเล็กทรอนิกส์



รหัสครุภัณฑ์: 3401-01090-36-61/145-74-3

รายละเอียด: เครื่องปรับอากาศSAIJO DENKI ขนาด 36000 BTU จัดซื้อปี 2561 ด้วย เงินบริจาค ราคา 1 บาท

สถานที่: อาคาร 50113 ห้อง ห้องพักอาจารย์

สถานะ: ใช้งานอยู่

ประวัติการบำรุงรักษา

#	รายละเอียด	สถานะ	วันที่	ค่าใช้จ่าย (บาท)
1	เซนเซอร์อุณหภูมิคอยล์เย็นขาด เปลี่ยนเรียบร้อยแล้ว	แล้วเสร็จ	22 ม.ค. 2569	0
2	ล้างแผ่นไตรมาส3/67 โดยวิทยาลัยเทคนิคปัตตานี (MOU)	แล้วเสร็จ	30 ส.ค. 2567	30
3	ล้างแผ่นไตรมาส2/67 โดยวิทยาลัยเทคนิคปัตตานี (MOU)	แล้วเสร็จ	7 เม.ย. 2567	30
4	เปลี่ยนเซ็นเซอร์น้ำแข็ง 650 บาท เปลี่ยนเซ็นเซอร์วัดอุณหภูมิ 450 บาท ล้างแอร์ 500 บาท	แล้วเสร็จ	23 มิ.ย. 2565	1600

--