

ใบทะเบียนครุภัณฑ์อิเล็กทรอนิกส์



รหัสครุภัณฑ์: 03-701-401-33-1/1-45/2-2

รายละเอียด: เครื่องปรับอากาศYORK ขนาด 36000 BTU จัดซื้อปี 2545 ด้วย เงินรายได้ ราคา 55775 บาท

สถานที่: อาคาร 50416 ห้อง ห้องพักอาจารย์

สถานะ: ใช้งานอยู่

ประวัติการบำรุงรักษา

#	รายละเอียด	สถานะ	วันที่	ค่าใช้จ่าย (บาท)
1	มอเตอร์พัดลมคอยล์ร้อนไม่ทำงานแก้ไขเรียบร้อยแล้ว	แล้วเสร็จ	21 พ.ค. 2569	0
2	ล้างฝุ่นไตรมาส3/67 โดยวิทยาลัยเทคนิคปัตตานี (MOU)	แล้วเสร็จ	30 ส.ค. 2567	30
3	ล้างฝุ่นไตรมาส2/67 โดยวิทยาลัยเทคนิคปัตตานี (MOU)	แล้วเสร็จ	7 เม.ย. 2567	30