

ใบทะเบียนครุภัณฑ์อิเล็กทรอนิกส์



รหัสครุภัณฑ์: 3447-01090-2-57/1-1-2

รายละเอียด: เครื่องปรับอากาศUNI AIR ขนาด 36000 BTU จัดซื้อปี 2557 ด้วย เงินรายได้ ราคา 51682 บาท

สถานที่: อาคาร 50116 ห้อง ปฏิบัติการทางภูมิศาสตร์2

สถานะ: ใช้งานอยู่

ประวัติการบำรุงรักษา

#	รายละเอียด	สถานะ	วันที่	ค่าใช้จ่าย (บาท)
1	ล้างฝุ่น ,ล้างฟیلเตอร์	แล้วเสร็จ	3 ก.ย. 2568	0
2	ล้างฝุ่นไตรมาส3/67 โดยวิทยาลัยเทคนิคปัตตานี (MOU)	แล้วเสร็จ	30 ส.ค. 2567	30
3	ล้างฝุ่นไตรมาส2/67 โดยวิทยาลัยเทคนิคปัตตานี (MOU)	แล้วเสร็จ	7 เม.ย. 2567	30
4	ซ่อมสายไฟเมนหลักเข้าเครื่อง เนื่องจากหนูกัด	แล้วเสร็จ	31 พ.ค. 2567	5

#	รายละเอียด	สถานะ	วันที่	ค่าใช้จ่าย (บาท)
5	เปลี่ยนคอนเดนเซอร์ 8uf เป็นเงิน 500 บาท ค่าแรงเช็คซ่อมถอดเปลี่ยน 400 บาท	แล้วเสร็จ	13 ธ.ค. 2566	900