

ใบทะเบียนครุภัณฑ์อิเล็กทรอนิกส์



รหัสครุภัณฑ์: 3447-01090-2-57/1-2-2

รายละเอียด: เครื่องปรับอากาศUNI AIR ขนาด 36000 BTU จัดซื้อปี 2557 ด้วย เงินรายได้ ราคา 51682 บาท

สถานที่: อาคาร 50116 ห้อง ปฏิบัติการทางภูมิศาสตร์2

สถานะ: ใช้งานอยู่

ประวัติการบำรุงรักษา

#	รายละเอียด	สถานะ	วันที่	ค่าใช้จ่าย (บาท)
1	ล้างฝุ่นไตรมาส3/67 โดยวิทยาลัยเทคนิคปัตตานี (MOU)	แล้วเสร็จ	30 ส.ค. 2567	30
2	ล้างฝุ่นไตรมาส2/67 โดยวิทยาลัยเทคนิคปัตตานี (MOU)	แล้วเสร็จ	7 เม.ย. 2567	30
3	เปลี่ยนคอนเดนเซอร์ 8uf พร้อมค่าแรงถอดเปลี่ยน	แล้วเสร็จ	13 ธ.ค. 2566	0