

ใบทะเบียนครุภัณฑ์อิเล็กทรอนิกส์



รหัสครุภัณฑ์: 3438-01090-1-57/2-2-2

รายละเอียด: เครื่องปรับอากาศUNI AIR ขนาด 36000 BTU จัดซื้อปี 2556 ด้วย เงินรายได้ ราคา 46900 บาท

สถานที่: อาคาร 50224 ห้อง ปฏิบัติการทางภาษา(ML3)

สถานะ: ใช้งานอยู่

ประวัติการบำรุงรักษา

#	รายละเอียด	สถานะ	วันที่	ค่าใช้จ่าย (บาท)
1	ล้างฝุ่น ,ล้างฟิลเตอร์	แล้วเสร็จ	15 มิ.ย. 2569	0
2	เดินท่อน้ำใหม่ (เนื่องจากช่างมาเปลี่ยนกระบอกใหม่)	แล้วเสร็จ	11 พ.ย. 2568	0
3	เปลี่ยนแคปมอเตอร์พัดลมคอยล์ร้อน 2 ตัว	แล้วเสร็จ	25 ก.ค. 2568	0
4	ล้างฝุ่นไตรมาส3/67 โดยวิทยาลัยเทคนิคปัตตานี (MOU)	แล้วเสร็จ	30 ส.ค. 2567	30
5	รีเซ็ตเซ็นเซอร์	แล้วเสร็จ	1 พ.ค. 2568	0

#	รายละเอียด	สถานะ	วันที่	ค่าใช้จ่าย (บาท)
6	ล้างฝุ่นไตรมาส2/67 โดยวิทยาลัยเทคนิคปัตตานี (MOU)	แล้วเสร็จ	7 เม.ย. 2567	30