

ใบทะเบียนครุภัณฑ์อิเล็กทรอนิกส์



รหัสครุภัณฑ์: 3401-01090-9-52/1-1-2

รายละเอียด: เครื่องปรับอากาศUNI AIR ขนาด 40000 BTU จัดซื้อปี 2557 ด้วย เงินรายได้ ราคา 53500 บาท

สถานที่: อาคาร 50228 ห้อง งานเทคโนโลยีสารสนเทศ

สถานะ: ใช้งานอยู่

ประวัติการบำรุงรักษา

#	รายละเอียด	สถานะ	วันที่	ค่าใช้จ่าย (บาท)
1	ล้างฝุ่น ,ล้างฟิลเตอร์	แล้วเสร็จ	15 มิ.ย. 2569	0
2	สลายมอเตอร์พัดลมคอยล์ร้อนขาด ต่อเรียบร้อย	แล้วเสร็จ	22 พ.ค. 2569	0
3	สลายมอเตอร์พัดลมคอยล์ร้อนขาด ต่อเรียบร้อย	แล้วเสร็จ	22 พ.ค. 2569	0
4	ปรับระดับท่อน้ำทิ้ง	แล้วเสร็จ	1 พ.ค. 2568	0
5	ล้างฝุ่นไตรมาส3/67 โดยวิทยาลัยเทคนิคปัตตานี (MOU)	แล้วเสร็จ	30 ส.ค. 2567	30

#	รายละเอียด	สถานะ	วันที่	ค่าใช้จ่าย (บาท)
6	ล้างฝุ่นไตรมาส2/67 โดยวิทยาลัยเทคนิคปัตตานี (MOU)	แล้วเสร็จ	7 เม.ย. 2567	30
7	ดันเมือกในท่อน้ำทิ้ง	แล้วเสร็จ	14 มิ.ย. 2565	0