

## ใบทะเบียนครุภัณฑ์อิเล็กทรอนิกส์



รหัสครุภัณฑ์: 3401-01090-36-61/145-78-3

รายละเอียด: เครื่องปรับอากาศSAIJO DENKI ขนาด 36000 BTU จัดซื้อปี 2561 ด้วย เงินบริจาค ราคา 1 บาท

สถานที่: อาคาร 50111 ห้อง Lecture

สถานะ: ใช้งานอยู่

### ประวัติการบำรุงรักษา

| # | รายละเอียด                                        | สถานะ     | วันที่       | ค่าใช้จ่าย (บาท) |
|---|---------------------------------------------------|-----------|--------------|------------------|
| 1 | เปลี่ยนเซนเซอร์อุณหภูมิคอยล์ร้อน                  | แล้วเสร็จ | 19 พ.ย. 2568 | 0                |
| 2 | ล้างฝุ่นไตรมาส3/67 โดยวิทยาลัยเทคนิคปัตตานี (MOU) | แล้วเสร็จ | 30 ส.ค. 2567 | 30               |
| 3 | รีเซ็ตเซ็นเซอร์                                   | แล้วเสร็จ | 6 มิ.ย. 2567 | 0                |
| 4 | ล้างฝุ่นไตรมาส2/67 โดยวิทยาลัยเทคนิคปัตตานี (MOU) | แล้วเสร็จ | 7 เม.ย. 2567 | 30               |